

Предписание № 482/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 61» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору Акчурина А.А. от 21 августа 2020 г. № 370, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени с 03 по 11 сентября 2020 года государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору Яхиным Булатом Салаватовичем проведена внеплановая выездная проверка здания детского сада, используемого Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 61» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Ю. Гагарина, д.12, корп. 5.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАДОУ Детский сад № 61 ГО г. Уфы Республики Башкортостан Хайретдиновой Гузелей Исламовной, заместителем заведующего по административно-хозяйственной части МАДОУ Детский сад № 61 ГО г. Уфы Республики Башкортостан Большаковой Ольгой Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываемая только в случае выполнения)
1	2	3	4	5
1.	Высота эвакуационного выхода из подвала в свету не соответствует нормативным требованиям, менее 1,8 м. (фактически 1,55 м.)	п. 4.2.9 СП 1.13130.2009	01.06.2021г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы
по пожарному надзору Яхин Б.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

11 сентября 2020 г.
Предписание для исполнения получил:

✓ *Хайретдинов*

(подпись)

заведующий МАДОУ Детский сад № 61 ГО
г. Уфы Республики Башкортостан
Хайретдинова Г.И.

(должность, фамилия, инициалы)

11 сентября 2020 г.